



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан**

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rosпотребнадzor.ru <http://www.02.rosпотребнадzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 07-254 Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 21 августа 2023 г.
место выдачи предписания

Мною, Шакировой Фатимой Фаизовной главным специалистом-экспертом отдела надзора по
гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения школа № 38 имени Королевой Гули Владимировны городского
округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0276036607, ОГРН 1030204208572

адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 450105, Республика
Башкортостан, город Уфа, ул. Академика Королева, д.13 к.1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(далее СП 2.4.3648-20):

1. В коридорах, в рекреациях, на отопительных приборах отсутствуют ограждающие
устройства, что является нарушением п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.
2. В кабинете информатики на отопительных приборах установлены ограждающие
устройства из древесно-стружечных плит, не допускающихся к использованию, что
является нарушением п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. В коридорах, в рекреациях, на отопительные приборы предусмотреть
ограждающие устройства, п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.

2. В кабинете информатики ограждающие устройства из древесно-стружечных плит на отопительных приборах заменить на ограждающие устройства выполненных из материалов, безвредных для здоровья детей, п.2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 01 августа 2024 года

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Николайчук Елену Анатольевну директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения школа № 38 имени Королевой Гули Владимировны городского округа город Уфа Республики Башкортостан 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Академика Королева, д.13 к.1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение нормативных правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, представляет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.


Нарушение требований к некачественному проведению влажной обработки поверхностей стен с применением моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие ограждающих устройств на батареях отопления представляет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.58 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2024 г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков




Шакирова Ф.Ф.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 21.08.2023 17.00 ч
(дата, время)

 Николайчук Елена Анатольевна директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения школа № 38 имени Королевой Гули Владимировны городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Предписание направлено по адресу